

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас-
нодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04,
тел. доверия (861) 268-64-40**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69**

Предписание № 30/1/4

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
муниципального образования города Горячий Ключ, заведующей МБДОУ ДС № 17 МО
г. Горячий Ключ Кердивар Т.В.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. **Горячий Ключ** по пожарному надзору № 30 от «26» марта 2018 года ст. 6
(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «03» апреля 2018 г. по 09 ч. 00 мин. «27» апреля 2018 г проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Горячий Ключ, подполковником вн. служ (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по **Бы Мисько Сергеем Петровичем, МБДОУ «Детский сад № 17» МО г. Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, ст. Черноморская, ул. Школьная, 1**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с **и.о. заведующей МБДОУ ДС № 17 Боровик Валентиной Николаевной.**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не соблюдает срок перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	П. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	06.08.2018	
2	Допускается установка на путях	П.п. «б», п. 36 Правил проти-	06.08.2018	

	эвакуационных выходах (в том числе в дверных проемах) различного оборудования (труба отопления – выход из группы детей).	вопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.		
3	Руководитель организации не организывает проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	П. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	06.08.2018	
4	На объекте защиты, граничащего с лесничествами (лесопарками), не предусмотрена защитная противопожарная минерализованная полоса.	П. 78 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	06.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР г. Горячий Ключ С.П. Мисько
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«27» апреля 2018 г.