

ПРЕДПИСАНИЕ № 203
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор

«13» сентября 2017г.

г. Горячий Ключ

Старший специалист 1 разряда ТО Роспотребнадзора Костек Ольга Николаевна
(должность, ФИО лица, вылавшего предписание)

При проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 26.

(наименование и место нахождения юр.лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения обязательных требований:

ст.11.24..28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

п.п. 3.3, 5.1, 5.2, 5.6, 5.3, 7.2.5, 7.2.4, 4.27, 8.1, 10.1, 10.13, 10.12., 7.1.9., 7.2.9, 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях":

п.п.6.8, 14.1 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

- ✓ 1.1. Обеспечить каждого учащегося рабочим местом - ученической мебелью, регулируемой по высоте с учетом его роста-возрастных особенностей, промаркировать. Для учащихся начальных классов предусмотреть школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Выдерживать расстояние от первой парты до учебной доски.
- ✓ 1.3. Довести уровень искусственной освещенности до нормируемых показателей.
- ✓ 1.4. Обеспечить функционирование канализационной системы и раковин в помещениях учебных классов.
- 1.5 При формировании новых классов-комплектов к началу нового учебного года учитывать требования п. 4.9 и 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 - « расчетное количество обучающихся в классах определяется из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося».
- 1.6. Восстановить целостность синтетического покрытия и сетчатого ограждения многофункциональной спортивно-игровой площадки, расположенной на территории школы.
- ✓ 1.7. Обеспечить работу санитарных узлов и санитарно-технического оборудования в них согласно проекту.
- 1.9. Предусмотреть организацию 2-х разового питания учащихся в школе. Обеспечить охват горячим питанием учащихся до 98%.

Срок: 22 августа 2018 года.

2. Информацию о выполнении настоящего предписания, представить письменно в срок до **22.08.2018 г.** по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 31.

3. В случае невыполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований в указанные сроки, к Вам будут применены меры административного взыскания о соответствии со ст.19.5 ч.1 КоАП РФ с последующей передачей дела в суд. Обжаловать предписание возможно в порядке, установленном законодательством.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

4. Ответственным за выполнение предписания является:

Юридическое лицо МБОУ СОШ № 1 в лице и.о. директора Кузнецовой Светланы Ивановны

(должность, ФИО лица на которое возлагается ответственность)

Предписание выдал:

Старший специалист 1 разряда
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Костек О.Н.

Предписание получил _____

(подпись, ФИО)

Кузнецова С.И.

Дата _____

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04,
тел. доверия (861) 268-64-40**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ

**353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69**

Предписание № 3/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

школа № 1 муниципального образования города Горячий Ключ
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 3 от «09» января 2018 года
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «10» января 2018 г. по 11 ч. 30 мин. «18» января 2018 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Горячий Ключ, подполковником вн. службы Мисько Сергеем Петровичем, Муниципальное бюджетное образовательное
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования города Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 26

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с и.о. директора МБОУ СОШ № 1 Кузнецова Светлана Ивановна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационного выхода на первом этаже из лестничной клетки менее 1,9 метра.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП 21.01.-97*.п. 6.16, СП 1.13130-2009.п. 4.2.5.	05.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР г. Горячий Ключ С.П. Мисько


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» января 2018 г.



(должность, фамилия, инициалы)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас-
нодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04,
тел. доверия (861) 268-64-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18
тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69

Предписание № 17 / 1 / 9

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

школа № 1 муниципального образования города Горячий Ключ, директору МБОУ

СОШ № 1 МО г. Горячий Ключ, Кузнецовой Светлане Ивановне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 17 от «19» февраля 2018 года

(наименование органа ГПН)

, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 50 мин. «28» марта 2018 г. по 14 ч. 15 мин. «28» марта 2018 г. в период с 11 ч. 05 мин. «29» марта 2018 г. по 11 ч. 15 мин. «29» марта 2018 г. проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР г. Горячий Ключ, майором вн. службы Роменским
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по Романом Александровичем, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования города Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 26

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директором МБОУ СОШ № 1 Кузнецовой Светланой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационных выходов на	Ст. 4. ФЗ № 123	01.08.2018	

	первом этаже из лестничных клеток менее 1,9 метра.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21.01.-97*.п. 6.16, СП 1.13130-2009.п. 4.2.5.		
2.	В подвальном помещении осуществляться хранение горючих материалов.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390.п. 23.	01.08.2018	
3.	Фиксированы самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров. (Сняты доводчики)	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390.п. 36.	01.08.2018	
4.	Эвакуационные выходы на первом этаже загромождены оборудованием. (Установлен баннер, лестница)	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390.п. 23, п.п ж., п. 35 п.п.б	01.08.2018	
5.	На путях эвакуации через лестничную клетку первого этажа осуществляется хранение инвентаря и материалов.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 35	01.08.2018	
6.	Двери эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже забиты.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	

		сти»; СНиП 21.01-97* п. 6.17		
7.	Выходы из лестничной клетки в чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21.01-97* п. 8.4*	01.08.2018	
8.	Курение на территории образовательного учреждения.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 14, статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".	01.08.2018	
9.	Двери эвакуационных выходов на первом этаже закрыты на замок.	Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 35	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР г. Горячий Ключ Р.А. Роменский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« ____ » _____ 20 ____ г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность, фамилия, инициалы)